



Skrydstrup Vandværk  
  
Bygmarksvej 15  
6500 Vojens

Registrernr.: T10148  
Kundenr.: 616504  
Ordrenr.: 804515  
Prøvenr.: 23205060

Modt. dato: 2010.05.20

Sidenr.: 1 af 1

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Skrydstrup Vandværk  
Bygmarksvej 15, 6500 Vojens  
Prøvested.....: **Skrydstrup Vandværk Ledningsnet - V02000100/4543000199**  
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol  
Prøvemærke.....: **Bygmarksvej 15, køkken**  
Prøveudtagning...: 2010.05.20 kl. 10:25  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (BCH)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2010.05.20 kl. 22:38 - 2010.05.25

	Prøvenr.: 23205060	Prøve ID:	Prøvemærke:	**Grænseværdier			RSD (%)
				Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	Ant./100ml		i.m.	Colilert®		
E. coli	<1	Ant./100ml		i.m.	Colilert®		
Kimtal ved 22 °C, GEA	2	Antal/ml		200	DS/EN/ISO 6222		
Jern (Fe)	<0.010	mg/l		0.2	SM3120-ICP	15	

### Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	10.1	gr. C			DS2250	
pH	7.5	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	5
Ledningsevne	30	mS/m	>30		DS/EN 27888	5
Iltindhold	10.7	mg/l		> 5	DS/EN 25814	5

### Kopi af rapporten er sendt til:

- Haderslev Kommune, Teknik- og miljøservice, Miljø og natur, Rådhuscentret 7, 6500 Vojens
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt [www.eurofins.dk](http://www.eurofins.dk), søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

### Tegnforklaring:


RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

26. maj 2010



Kundecenter: tlf.70224256 Sys Bisgaard Hansen  
Kontaktperson  
Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.