

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Fax: +49(0431)1228-498
eMail: zentrale@lufa-itl.de www.agrolab.de

LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel

Vedligeholdelsesteam Syd, Flyv
Lilholtvej 4
6500 Vojens
DÄNEMARK

Dato 22.06.2014
Kundenr. 10071434
Side 1 af 2

ANALYSERAPPORT 1358686 - 88501

Ordre **1358686 Flyvestation Skrydstrups Vandforsyning - Purchase no 4501804156 pos.20 - Egenkontrol**
 Analyse nr. **88501 Drikkevand**
 Prøvens ankomst **18.06.2014**
 Prøvetagning **18.06.2014 08:40**
 Prøvetager **AL-North Heidi Rossander**
 Kunde-prøvebetegnelse **30174270**
 Formål **Drikkevandskontrol, ledningsnet**
 Omfang **Andet**
 Udtagningssted **Flyvestation Skrydstrups Vandforsyning**
 . **Nødforbindelse til Skrydstrup Vandværk**

Enhed Påvisnings- Kvantifi- Grænse-
Resultat grænse ceringsgr. værdi BEK Metode

Fysisk-kemisk Parameter

Temperatur (Feltmåling)	°C	13,5	0		DIN 38404-4 (C 4)
-------------------------	----	------	---	--	-------------------

Sensorisk undersøgelse

Farve (Feltmåling)		Ingen			DS EN ISO 7887
Klarhed (Feltmåling)		Klar			visuelt
Lugt (Feltmåling)		Ingen lugt			DEV B1/2

Mikrobiologisk undersøgelse

Kimtal ved 22°C	CFU/1ml	27	0	200	DS EN ISO 6222
Kimtal ved 37°C	CFU/1ml	0	0	20	DS EN ISO 6222
E. coli	CFU/100ml	0	0	0	DIN EN ISO 9308-1
Coliforme bakt.	CFU/100ml	0	0	0	DIN EN ISO 9308-1

Vandet overholder kvalitetskravene i BEK Nr. 292 af 26/03/2014.

LUFA - ITL Sabine Nørgaard, Tlf. /78775451
Kundeservice drikkevand

Denne elektronisk overførte rapport er kontrolleret og godkendt. Rapporten svarer til kravene i ISO/IEC 17025:2005 og er uden underskrift gældende

Fordelingsliste

Vedligeholdelsesteam Syd, Flyv

Dr.-Hell-Str. 6, 24107 Kiel, Germany
Fax: +49(0431)1228-498
eMail: zentrale@lufa-itl.de www.agrolab.de

Dato 22.06.2014
Kundenr. 10071434
Side 2 af 2

ANALYSERAPPORT 1358686 - 88501

Testens begyndelse: 18.06.2014

Testens afslutning: 22.06.2014

Testresultaterne gælder udelukkende for testens genstande. Ved prøver af ukendt oprindelse er en plausibilitetskontrol kun mulig under visse forudsætninger. Mangfoldiggørelse af uddrag af rapporten er ikke tilladt uden vores skriftlige tilladelse.